

**Протокол № 79**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ**  
**СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**

г. Москва

Дата проведения дисциплинарного комитета – 26 августа 2019 года

Дата составления Протокола дисциплинарного комитета – 26 августа 2019 г.

Время начала заседания дисциплинарного комитета – 12 час. 00 минут

**Присутствуют:**

Члены Дисциплинарного комитета:

1. Бахарева Людмила Михайловна – Руководитель дисциплинарного комитета Ассоциации ПСК;

2. Коломина Татьяна Анатольевна – Руководитель юридического департамента Ассоциации ПСК;

3. Жибрицкий Андрей Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ИнжТалант».

Из 5 членов дисциплинарного комитета на заседании присутствуют - 3. Кворум есть. Заседание правомочно.

В соответствии с Журналом регистрации членов Дисциплинарного комитета и лиц, участвующих на заседании Дисциплинарного комитета 26.08.2019 г. присутствуют 4 человека (3 члена дисциплинарного комитета и 1 представитель ООО «ДорСтройНадзор»).

Руководитель Дисциплинарного комитета Бахарева Л. М. предложила избрать секретарем Дисциплинарного комитета – Коломину Т. А.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100% принявших участие на заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие на заседании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие на заседании.

**Решение, принятое по данному вопросу:**

Избрать секретарем Дисциплинарного комитета Коломину Т. А.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение обращения Ростехнадзора, поступившего в адрес Ассоциации ПСК, о нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки члена Ассоциации – ООО «ДорСтройНадзор».

**По состоянию на 26 августа 2019 года:**

ООО «ДорСтройНадзор» и Ростехнадзор надлежащим образом извещены о проведении дисциплинарного комитета и приглашены для участия в нем.

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Рассмотрение обращения Ростехнадзора, поступившего в адрес Ассоциации ПСК, о нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки члена Ассоциации – ООО «ДорСтройНадзор».

На заседании дисциплинарного комитета присутствует представитель ООО «ДорСтройНадзор» - Коструба Александр Александрович.

Представители Ростехнадзора на заседание дисциплинарного комитета не явились, никаких письменных заявлений не предоставили.



Докладчик – Коломина Т. А.

Докладчик сообщила о поступлении 26 июля 2019 года на адрес электронной почты Ассоциации ПСК (info@sro-psk.ru) обращения Ростехнадзора о нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки члена Ассоциации – ООО «ДорСтройНадзор» (ОГРН 1127746461083, ИНН 7714875748).

В Обращении Ростехнадзора (исх. № 01-27/20173 от 23.07.2019 г.), поступившем в Ассоциацию ПСК указано следующее:

«По результатам проведения выездной проверки при строительстве объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область», расположенного по адресу: Московская область, Балашихинский район, городской округ Балашиха, Управлением 17.07.2019 г. выявлены нарушения требований нормативных правовых актов, допущенные членом Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» – Обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройНадзор» (ИНН 7714875748).

1. Лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны заказчика, не выявило и допустило наличие локальных потеков, бугров обмазочной гидроизоляции ростверка опоры ОК-1 эстакады С3, что нарушает требования ч. 7 ст. 39 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009) в части соответствия: ч. 8 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 2, п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.

2. Лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны заказчика, не выявило и допустило начало производства работ по устройству земляного полотна съезда С-2 на участке ПК 3+50-ПК 3+50 до удаления в полном объеме отходов расчистки (порубочных остатков), что нарушает требования ч. 7 ст. 39 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.) в части соответствия ч. 8 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2, п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.

3. Лицо, осуществляющее строительный контроль со стороны заказчика, не выявило и допустило складирование элементов СВСиУ предназначенных для строительства эстакады С-3 осуществляется на бровке земляного полотна без принятия мер против самопроизвольного смещения, что нарушает требования ч. 7 ст. 39 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009) в части соответствия ч. 8 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 2, п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.

4. Лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны заказчика, было допущено производство работ по установке барьерного и перильного ограждения до освидетельствования предшествующих работ по бетонированию 2-го этапа секции СБ-3 эстакады С-1, что нарушает требования ч. 7 ст. 39 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.) в части соответствия ч. 8 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 2, п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468».



Дисциплинарный комитет заслушал представителя ООО «ДорСтройНадзор» - Коструба Александр Александрович, который привел следующие доводы по выявленным нарушениям:

«1. Работы по устройству обмазочной гидроизоляции ростверка опоры ОК-1 эстакады С3 на момент проверки сотрудниками Ростехнадзора не принимались. В настоящее время замечания устранены не в полном объеме.

2. Нарушения связанные с захламленностью территории строительными отходами систематически выявляются в ходе осмотров территории и отражены в предписаниях строительного контроля в рамках контроля за выполнением природоохранных мероприятий. На момент проверки сотрудниками Ростехнадзора, выявленные замечания отражены в неустраненных предписаниях (приложение к акту осмотра территории №044-эко от 10.06.2019г. отражены в предписании строительного контроля №011-эко выписанного 28.06.2019.

3. Нарушения связанные со складированием материалов СНиП 12-03-2001 п.6.3.3 выявлены сотрудниками строительного контроля ООО «ДорСтройНадзор» и отражены в предписании №77 от 03.06.2019г. На момент проверки сотрудниками Ростехнадзора данное предписание не было устранено.

4. Работы по установке барьерного и перильного ограждения производятся на закладные детали, освидетельствованные в рамках приемочного контроля армирования 1-го и 2-го этапов бетонирования пролетного строения СБ-3 эстакады С-1»

Докладчиком предложено для объективного принятия решения по обращению Ростехнадзора запросить у Ростехнадзора и ООО «ДорСтройНадзор» следующие документы:

1. Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии).

2. Предписание об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) .

3. Возражения ООО «ДорСтройНадзора» на выявленные недостатки в выполненной работе (при наличии) (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии).

4. Документальное подтверждение доводов, изложенных представителем ООО «ДорСтройНадзор» (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии).

Докладчиком предложено за нарушения, допущенные ООО «ДорСтройНадзор», при строительстве и реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 24.09.2019 г.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100% принявших участие на заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие на заседании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие на заседании.

#### **Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

1. Для объективного принятия решения на обращение Ростехнадзора запросить у Ростехнадзора и ООО «ДорСтройНадзор» следующие документы:

1. Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии).

2. Предписание об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) .

3. Возражения ООО «ДорСтройНадзор» на выявленные недостатки в выполненной работе (при наличии) (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии).

4. Документальное подтверждение доводов, изложенных представителем ООО «ДорСтройНадзор» (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии).

2. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДорСтройНадзор» (ОГРН 1127746461083, ИНН 7714875748) меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 24.09.2019 г.

ООО «ДорСтройНадзор» необходимо в срок до 11 часов 00 минут 24.09.2019 года сообщить в письменном виде об устранении выявленных нарушений, направив в Ассоциацию ПСК документы по адресу электронной почты: [info@sro-psk.ru](mailto:info@sro-psk.ru).

Руководитель

 /Л. М. Бахарева/

Секретарь

 /Т. А. Коломина/